

безопасности на объекте защиты, что является нарушением п. 4 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, что является нарушением п. 6 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- отсутствуют знаки запрещающие курение, что является нарушением п. 14 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зон по ПУЭ зданий (помещений) складского назначения, а так же соответствующие обозначения на дверях помещений складского назначения, что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- в помещениях электрические провода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции что является нарушением п. 42а Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- в помещениях розетки, электромонтажные коробки и другие электроустановочные изделия эксплуатируются с повреждениями, что является нарушением п. 42б Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- в помещениях светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, что является нарушением п. 42в Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водоснабжения и не организовал проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год, что является нарушением п. 55 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- отсутствуют таблички с указанием направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением п. 55 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не укомплектованы пожарные краны, что является нарушением п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты, что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;