

- руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности, что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- на объекте отсутствует план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, что является нарушением п. 247 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- на объекте отсутствует буксирный трос или штанга из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники, что является нарушением п. 247 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- не соблюдены расстояния от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя с учётом категории помещений, что является нарушением п. 474 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- отсутствует специальный журнал учета огнетушителей и иных первичных средств пожаротушения, произвольной формы, что является нарушением п. 478 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами ЗАО «Мерани» требований законодательства о пожарной безопасности, что недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры г. Лыткарино (старшего помощника прокурора г. Лыткарино Авиловой Д.А.), принять меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

2. Провести служебную проверку, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необходимо сообщить прокурору города Лыткарино в письменной форме, в том числе по электронной почте lytkarino@mosoblproc.ru.

Заместитель прокурора
советник юстиции



Д.В. Зайцев